AKT

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 132, лит. А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2222,8 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9472 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации):

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дошкольное образование. Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 308 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (K – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, O – инвалиды c нарушениями опорнодвигательного аппарата, C – инвалиды c нарушениями зрения, Γ – инвалиды c нарушениями слуха, V – инвалиды c нарушением интеллекта):

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детским садом № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга Поташко Ирина Анатольевна, с одной стороны, и Представитель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» Кунец Игорь Олегович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (*на момент осмотра*) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»
- 1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет.
- 2. Пандус стационарный наружный**: нет.
- 3. Пандус стационарный внутренний**: нет.
- 4. Пандус инвентарный***, роллопандус: да, не соответствует для «К»
- 5. Наружная лестница входной зоны: нет.
- 6. Внутренняя лестница входной зоны: ∂a , соответствует $\partial л$ я « Γ , V».
- 7. Поручни наружные входной зоны: нет.
- 8. Поручни внутренние входной зоны: ∂a , соответствует $\partial \pi$ « Γ , V».
- 9. Дверные проемы входной зоны****: ∂a , не соответствует $\partial \pi \ll K$ ».
- 10. Подъемные платформы наружные: нет.
- 11. Подъемные платформы внутренние: нет.
- 12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м: нет.
- 13. Лифт пассажирский: нет.
- 14. Лифт грузовой: нет.
- 15. Мобильные лестничные подъемники: нет.
- 16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует для «К, О, С».
- 17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов K, O, C, Γ, Y : нет.
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*.
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет.

- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет.
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.
- 18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*.
 - 19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 132, лит. А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / <u>частично</u> (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
	т	Основные меры	
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	На прилегающей территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. При входе на участок отсутствует табличка с телефоном лица, ответственного за сопровождение инвалидов, выполненная на контрастном фоне. Принятые меры: Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 11-ах от 09.01.2019г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные плошадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	О, С, Г, У	Входной узел не имеет тактильно-контрастных предупреждающих указателей зон «возможной опасности». Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. Перед входной дверью отсутствует информационная табличка с кнопкой вызова персонала и указателем кнопки, выполненные на контрастном фоне, дублируемые шрифтом Брайля.	Приказ № 11-ах от 09.01.2019г.

		Принятые меры: - на прозрачном полотне входной двери во избежание	
		- на прозрачном полотне входной двери во изоежание столкновения, наклеен предупредительный знак «Осторожно» (желтый круг). Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	
2.2.	К	Наружная входная дверь имеет ширину 0,8 м и порог более 1,5 см. Внутренняя лестница не дублируется пандусом. Принятые меры: - предусмотрено использование инвентарного пандуса. Входной узел условно доступен. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 11-ах от 09.01.2019г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	О, С, Г, У	Отсутствует визуально-тактильная и звуковая информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Участки пола перед дверными проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей. На краевых частях ступеней отсутствуют противоскользящие полосы контрастного цвета. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 11-ах от 09.01.2019г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	О, С, Г, У	Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 11-ах от 09.01.2019г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	О, С, Г, У	Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов санитарно-бытовые помещения. Принятые меры: - размещена информационная табличка с обозначением туалет для «инвалидов», выполненная на контрастном фоне. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 11-ах от 09.01.2019г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	О, С, Г, У	Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализации об опасности. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 11-ах от 09.01.2019г.
		Дополнительные меры (при наличии)	
7		Дополнительные меры (при наличии) Зона: пути движения к Объекту	
7 8			

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации

- Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (п.5.2.2 СП 59.13330.2016).
- 2. Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами информации об объекте (основание п. 4.1.1 СП 59.13330.2012).
- Оборудовать входной *узел* тактильно-контрастными предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП (основание п.5.1.10, n.5.1.12 и n.6.2.3 СП 59.13330.2016).
- 4. Установить перед входным узлом кнопку вызова персонала и указатель кнопки на контрастном фоне с учетом зоны досягаемости и эргономических параметров инвалида-колясочника на высоте 0,75-1,2м от уровня земли.
- 5. Выполнить реконструкцию входных дверей с учетом требований СП (СП 59.13330.2016).
- 6. Оборудовать внутреннюю лестницу поручнями в соответствии с требованиями $C\Pi$ (n.6.2.11 u n.6.2.12 $C\Pi$ 59.13330.2016.)
- 7. Установить на краевых частях ступеней противоскользящие полосы контрастного цвета в соответствии с требованиями СП (п.5.1.12 СП 59.13330.2016).
- 8. Разместить визуально-тактильную информацию ориентирования на путях следования и эвакуации.
- 9. Оборудовать сан. узел крючками для одежды и костылей, откидными опорными поручнями, системой тревожной сигнализации (п.б.3 и б.5.8 СП 59.13330.2016).
- 10. На официальном сайте учреждения в разделе «Доступная среда», поместить информацию для каких граждан из числа МГН данный объект доступен. При этом доступность) санитарно-бытового помещения, указать на доступность (не отсутствия обустроенной автостоянки. Разместить схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта и от возможной автомобильной парковки.

Заведующий ГБДОУ детским садом № 29

Красносельского района

анкт-Петербурга

/ И.А. Поташко /

Представитель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов босвых детствий «Инвалиды войны»

/ И.О. Кунец /

прается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.